



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.PL.ЭО.ПР.085.Н.01539**

(номер сертификата соответствия)

028503

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Селена Восток» (ООО «Селена Восток»)
Адрес: 108811, Россия, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовладение 4,
строение 1, блок А, этаж 8. ОГРН: 5077746806033. Телефон +74957864855, факс +74957864856. адрес
электронной почты: office@selenavostok.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Фирма «ORION PU Sp. z o.o.»
Адрес: ul.Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Польша.
Телефон +748746450201, факс +748746450203.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1,
оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес
электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство №
НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Пена огнестойкая профессиональная полиуретановая однокомпонентная т.м. «Tytan
Professional», марки В1, выпускаемая по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции». Показатели
огнестойкости согласно приложению на 1 листе
(бланк № 004392).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.30.22.170

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0103/08-2018 от 15.08.2018 г., ИЛ
ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес:
142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78;
142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС
PL.ОШ01.OC01.СМК.02312 от 07.06.2018 г. до 07.06.2021 г., выдан ОС ООО
«ВЛАДЛЕНА», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2018 по 16.08.2021



Руководитель
(Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures)

Т.В. Харгатаева

Р.Т. Шигабдинова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.PL.ЭО.ПР.085.Н.01539
(номер сертификата соответствия)

004392
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Показатели огнестойкости при глубине шва 200 мм: ширине 10 мм - EI240; ширине 20 мм - EI180; ширине 30 мм - EI120.
ГОСТ 30247.0-94. ГОСТ 30247.1-94.	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции	Показатель огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине 10 мм - EI60.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]

Т.В. Харгатаева

Р.Т. Шигабдинова